

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 9505-K188

Antragsteller: EUROTUBI S.r.l., Via Bergamo 6, IT- 24050 Mozzanica (BG)

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)
Bezeichnung: EUROTTANTA
Typen: ø 32...630 PE 100: PN 16 SDR 11 S 5
ø 50...630 PE 100: PN 10 SDR 17 S 8

dn: 32...630 PN: 10...16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZGW101 (01/19)

Gültigkeit: 31.05.2024

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

- (A) Gemäss ZGW101 (01/19), Anhang A beträgt die minimale Wanddicke für PE 100 Rohre 2.9 mm.
- (B) Die Gütesicherung erfolgt durch die Prüfstelle Ofi Technologie & Innovation GmbH, AT-Wien.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 24.04.2019

Seite 1 / 2

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)

Bezeichnung: EUROTTANTA

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
PE 100 SDR 11 S 5	32...630	16	25				-	
PE 100 SDR 17 S 8	50...630	10	25				-	